

## MULTISEAL 30E

Multiseal 30E flydende tætning afhjælper vandtab i varmeanlæg, kedler, rørledninger, radiatorer og gulvvarmeanlæg der opvarmes med gaskedel, oliebrænder eller kombiovne. Vandtab op til 30L om dagen. Ikke egnet til fjernvarme da produktet skal forblive i systemet.

Multiseal 30E tætner alle branchekendte materialer (plast, metaller, presfittings). Multiseal 30E danner en elastisk tætning i lækagen. Tætner vandtab på op til 30L om dagen. Multiseal 30E skal forblive i systemet efter endt tætning. En tætning med Multiseal er dynamisk, men permanent og langtidsholdbar. Multiseal 30E påfyldes via en påfyldningspumpe i kedlen.

### Brugsanvisning

#### Generelt:

Varmeanlægget skal være frit for tilsætningsstoffer, som frostbeskyttelse, korrosionsbeskyttelse og slam. Ved korrekt anvendelse af Multiseal 30E opstår der ingen skader på cirkulationspumpe og ventiler. Ved utætheder i kedlers brændkamre anvendes Multiseal 24, Multiseal Special eller Multiseal TD.

#### Utæt varmeanlæg:

Sier, smudsfangere, filtre og varmemålere kobles fra anlægget. Varmeanlægget skal være udluftet og fyldt med vand inden tætningen begynder.

Anlægget max. temperatur indstilles med skorstensfejer knappen. Alle radiator og blandingsventiler lukkes helt op. Cirkulationspumpen udluftes grundigt og sættes i drift. Der aftappes vand svarende til det dobbelte af den mængde Multiseal 30E der skal tilsættes.

Dunken med Multiseal 30E rystes grundigt. Den nødvendige mængde pumpes fortyndet 1:1 med vand ind via kedel påfyldnings- og aftapningsventilen. Anlægget fyldes til normalt driftstryk.

Cirkulationspumpen udluftes igen grundigt via kontrolskruen. Anlægget skal nu forblive i drift i 7 timer under de her beskrevne forhold. Cirkulationspumpen luftes grundigt ud igen, og alle afmonterede dele monteres igen (ikke filtre og sier!). Selve tætningen sker i løbet af 1 eller flere dage. Multiseal 30E skal forblive i anlægget og en konstant minimumscirkulation af systemvandet bør opretholdes.

#### Sikkerhedsdata for Multiseal 30E:

Hvis Multiseal 30E kommer i kontakt med øjnene skylles omgående grundigt med rent vand og læge kontaktes. Ved hudkontakt afvaskes huden omgående med rigelige mængder vand. Ved arbejde med Multiseal 30E bør der bæres passende beskyttelseshandsker samt beskyttelsesbriller eller ansigtsværn. Multiseal 30E er ugiftigt (men bør ikke indtages) i det angivne arbejdsblandingsforhold. I øvrigt iagttages de ved omgang med kemikalier almene sikkerhedsforanstaltninger. Opbevares utilgængeligt for børn

#### Bortskaffelse:

Ved udtømmning af anlæg der er påfyldt Multiseal produkter behandles vandet som almindeligt spildevand og bortledes til kloak.

#### Sammensætning:

Fibre, konserveringsmidler og andre tilsætningsstoffer – se sikkerhedsdatablad.

Blandingsforhold:

1,0 liter til 100 liter anlægsvand.

Hyldelevetid:

2 år fra fremstillingsdato – beskyttes mod frost!